

СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"  
(утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 58/пр)  
(ред. от 28.12.2023)

**6.11.3 Станции переливания крови и отделения производственной трансфузиологии**  
(в ред. [Изменения N 3](#), утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)

6.11.3.1 Мощность и состав помещений ОПТ определяется заданием на проектирование. Минимальные площади помещений отделения даны в [таблице В.11](#) приложения В.  
(в ред. [Изменения N 3](#), утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)

6.11.3.2 Исключен с 02.09.2021. - [Изменение N 3](#), утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр.

6.11.3.3 В родильных домах, перинатальных центрах, крупных многопрофильных больницах, хирургических центрах и других медицинских организациях с высокой потребностью в переливании крови целесообразно предусматривать центры (подразделения) аутодонорства, состав помещений которых может быть сокращен по сравнению с ОПТ.  
(в ред. [Изменения N 3](#), утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)

Таблица В.11

**Лаборатории, станции переливания крови,  
отделения производственной трансфузиологии, виварии**  
(в ред. [Изменения N 3](#), утв. Приказом  
Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)

Наименование помещения	Площадь, м <sup>2</sup>
1 Дистилляционная (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	6
2 Центрифужная	6
3 Автоклавная (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	8
4 Моечная (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	6
<i>Лаборатории</i>	
5 Кабинет для взятия проб крови	4 на каждое рабочее место, но не менее 9
6 Помещение приема биоматериала на лабораторные исследования (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	6
7 Помещение взятия бактериологических анализов на кишечную	10

группу	
8 Комната врачей-лаборантов	6 на 1 врача, но не менее 8
9 Комната старшего лаборанта	10
10 Комната дежурного лаборанта	8
11 Кабинет врача-микробиолога (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	10
12 Помещение приготовления питательных сред (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	10
13 Помещение хранения сред	6
14 Помещение пробоподготовки (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	6
15 Лаборантская (в том числе гематологическая, биохимическая, эмбриологическая, гистологическая, иммуносерологическая, цитологическая, микробиологическая и др.)	6 на каждое рабочее место, но не менее 12
16 Помещение окраски мазков	6
17 Лаборатория срочных анализов	12
18 Кладовая реагентов, кислот, щелочей	4
19 Помещения хранения горючих, легковоспламеняющихся жидкостей (со шлюзом) 4 + 2	6
20 Помещение хранения ядовитых веществ	4
20а Санитарный пропускник для персонала при входе в "заразную" зону базовой микробиологической лаборатории уровня 2  отсек для хранения домашней и рабочей (больничной) одежды и одевания специальной одежды  душевая  отсек для сбрасывания использованной специальной одежды	0,4 на один шкаф, но не менее 6 + 2  2  6
(п. 20а введен <a href="#">Изменением N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	
Станции переливания крови и отделения производственной трансфузиологии (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	
21 Лаборатория предварительного обследования доноров	12
22 Подготовительная для персонала	9

23	Процедурная со шлюзом для забора донорской крови, плазмафереза, аутоплазмафереза	6 на каждое кресло, но не менее 14 + 2
24	Помещение для фракционирования крови со шлюзом	6 на одно рабочее место, но не менее 12 + 2
25	Помещения карантизации плазмы, хранения неапробированных компонентов крови, задержанной продукции, кровезаменителей  (в ред. <a href="#">Изменения N 1</a> , утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 977/пр, <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	4 на каждые 300 л мощности СПК и ОПТ
26	Банк крови, аутокрови и кровезаменителей  (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	6 на каждые 300 л мощности СПК и ОПТ
27	Помещение для выдачи гемотрансфузионных сред (экспедиция)  (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	10
28	Растворная  (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр)	10